



- pomieszczenia do ujęcia w zakresie klimatyzacji

2.1	KOMUNIK./SCHODY
19.88m ²	PLYTKI
2.2	PRZEDSIONEK/ANEKS GOSP.
2.18m ²	PLYTKI
2.3	WC
1.84m ²	PLYTKI
2.4	BIURO
13.5m ² /17.39m ²	WYKL. DYWAN.
2.5	BIURO
15.27m ²	WYKL. DYWANOWA
2.6	BIURO
7.27m ² /19.11m ²	WYKL. DYWAN.
2.7	BIURO
36.76m ² /40.66m ²	WYKL. DYWAN.
2.8	ARCHIWUM
6.70m ²	PCV

łączna powierzchnia użytkowa poddasza - 103,40m²

UWAGA:
ELEMENTY DREWNIANE I /LUB STALOWE KONSTRUKCJI DACHU ZABEZPIECZYĆ DO MIN. R30 (NP. W SYSTEMIE LAFARGE NIDA GIPS OKŁADZINĄ POJEDYNCZĄ Z PŁYT GKF NIDA OGIEŃ GR. 1.25cm NA RUSZCIE STALOWYM)

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

mgr inż. arch. Henryka GORZELAK-REZLER
Rzeczniczka do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 262/98 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.4.
Zam.: Katowice, Graniczna 25
tel.: 255 56 56

data 26.05.08
podpis [Signature]

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

inż. Krystyna Kocurek
Rzeczniczka d/s sanitarnohigienicznych
Nr uprawnienia 35-N/93
w zakresie - bez ograniczeń
40-703 Katowice, ul. Mierzejskiego 12
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWOPOŻAROWYCH

1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
L.p. opinii 17-62/08
Data 26.05.08
[Signature]
(podpis)

ml. bryg. inż. Tadeusz Śliczka Nr upr. KGSP 442/2001
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag [Signature] z uwagami:

PRACOWNIA PROJEKTOWA archetyp 43-600 Jaworzno ul. Kopernika 68		str.	nr rys.
		27	A-3
Nazwa i adres NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU BIURO-HANDL. - Jaworzno ul. Mickiewicza 1 dz. nr 174 obręb 257		Skala 1:50	
Inwestor Jaworzniackie IBS Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 43-600 Jaworzno		Format A-3	
Typ opracowania PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Przebieg	
Projektował imię i nazwisko: mgr inż. arch. Tomasz Göttel		specjal.	nr upr.
Kierownik Pracowni mgr inż. arch. Wojciech Franzblau		archit.	data
mgr inż. arch. Agata Kowalska		archit.	05.2008
sprawdzający mgr inż. arch. Agata Kowalska		archit.	05.2008
Imię i nazwisko		RZUT PODDASZA	