

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Jaworzno  
ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno  
tel.: +48 32 616 32 64  
fax: +48 32 615 54 96  
jaworzno.rd@tauron-dystrybucja.pl



Jaworzno, dn. 2013-08-28  
Nr warunków: WP/080819/2013/O07R05

TD/07/RD5/ZS/BC/2013-08-30/002203  
Barcode: 1000561061

1000561325



**Jaworznickie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o.**  
ul. Mickiewicza 1  
43-600 JAWORZNO

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

**Wnioskodawca:** Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o.  
ul. Mickiewicza 1  
43-600 JAWORZNO

**Obiekt:** Budynek mieszkalny wielolokalowy

**Adres przyłączanego obiektu:** ul. Koszarowa 9  
43-602 Jaworzno

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-08-22.  
Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-08-22, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci  
OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **75,0 kW** (12,0 kW dla mieszkania) + **15,0 kW** (urządzenia administracyjne)  
|dla zasilania podstawowego,  
na poniższych warunkach.

### IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej nN, obwód nr 6 – **SIEĆ NAPOWIETRZNA  
UL. KOSZAROWA** zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN KOSZAROWA
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów na słupie linii  
napowietrznej nN, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe przewodów  
na słupie linii napowietrznej nN, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza:
    - nie wymaga (istniejące zasilanie napowietrzne)
  - b) w zakresie sieci:
    - nie wymaga,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
    - wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie Wnioskodawcy oraz urządzeń  
elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: 25 x bezpośredni 3-fazowy – mieszkania  
1 x bezpośredni 3-fazowy – urządzenia administracyjne
  - b) miejsce zainstalowania: grupowo na klatce schodowej

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie  
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 10 00  
fax: +48 32 266 33 07  
bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 512 028 025,78 zł

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)